

受付番号	8	受付月日	8月19日
		午前・午後	10時10分

東郷町議会議長 加藤 宏明 殿

東郷町議会議員 会派名 無 会 派

議席番号 2 番 氏 名 比 嘉 浩 二

一 般 質 問 通 告 書

東郷町議会会議規則第59条第2項の規定により、次の事項について質問（一問一答方式）・一括質問方式）したいので通告します。

記

No. 2 - 1

質 問 事 項	質 問 要 旨	答 弁 者
1 業務継続計画について	<p>(1) 5-3 記載の電力欄について伺う。 ア 非常用発電機の点検状況はいかようか。 また実際に稼働させた最近の実施日およびその状況はどの様であったかを伺う イ 燃料としての軽油の交換頻度はいかようか。 ウ 停電時に非常用発電において使用できるOA機器とは何をどれほど定義されているか。</p> <p>(2) 5-5 記載の防災行政無線欄について伺う。 情報発信に活用できる手段としてヤフー(株)と協定済みとしてSNSと表記されているがどの様な内容か。</p> <p>(3) 5-6 記載の情報システム欄について伺う。 策定当初、災害時等の対応手順についてのマニュアル等は定めていない。と記述があるが現状は対策されているか。対策されているのであればその内容は。</p> <p>(4) 5-7 記載の公用車欄について伺う。 運送事業者団体等と災害時における運送車両の提供についての協定を結んでいるとあるが民間事業者及び他の公共団体との協定を含めて総数でどの様な車両が災害発生時に確保されているか。</p> <p>(5) 5-8 記載の執務環境欄について伺う。 被災時を想定し非常用コンセントの位置の確認を徹底する。とあるがそれぞれの部署において確認されているか。</p>	町長 担当部長

(注) 要旨は、具体的に記載すること。

質問事項	質問要旨	答弁者
	<p>(6) 5-10 記載の飲料水・食料等欄について伺う。</p> <p>ア 庁舎の受水槽 20 t が飲料水として利用が可能とされているが、取水方法はどの様に確定されたか。また実際に取水訓練等されていると推察しますが被災時に実現可能であったか問う。</p> <p>イ 地域貢献型自動販売機が町内 8 か所設置されていると記述があるが策定時と現状は変わらないか。また設置地域に偏りがあると感じられるが他の地域への展開についてはどの様に考えているか。</p> <p>(7) 3-3 本庁舎での執務上の制約状況（想定）欄について伺う。</p> <p>ア 非常用電源に切り替わった場合に点灯される部屋として各フロアー合計で 26 部屋の記載があるがそれぞれのフロアーについて部屋ごとに何灯が、またどの個所が点くか点検されて掌握されているか。</p> <p>イ 非常用電源に切り替わった場合、使用可能なコンセントとしてそれぞれのフロアーに数か所ずつ、計 37 か所の記載があるが部署毎にどのコンセントが非常時に使用できるか点検し掌握されているか。 また、当該コンセントに表示はされているか。</p> <p>ウ 点灯される部屋 26 に比してコンセント 37 か所では少なすぎると考えるが、この計画作成時においてコンセントの使用要件は何を想定していたか。現状では何を想定しているか。</p>	

(注) 要旨は、具体的に記載すること。